

**Справка**  
**по результатам документарной проверки**  
**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**детский сад комбинированного вида «Золотая рыбка» г.Лянтор**

В целях осуществления ведомственного контроля подведомственных муниципальных учреждений, на основании приказа директора департамента образования администрации Сургутского района от 23.09.2014 № 652 «О проведении проверок» 08 октября 2014 года была проведена проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида "Золотая рыбка" с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей.

**Цель проверки:** Контроль за выполнением противопожарных мероприятий.

В ходе проведения проверки:

**а) изучены:**

1. Декларация пожарной безопасности (№71126605-ТО-00249 от 28.07.2011г).
2. Инструкция о мерах пожарной безопасности (ИПБ-01-2014г).
3. Программы проведения противопожарных инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму (утверждены начальником ОНД 28.06.2012г).
4. Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности (начат 31.07.2013 г.).
5. Приказ о создании квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности работников организации, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства (от 02.06.2014 № 311).
6. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников, разработанный руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность (утверждены руководителем).
7. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность (от 02.06.2014 №303).
8. Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (утверждена руководителем).
9. Наличие приказа «Об ограничении курения табака» (от 11.08.2014 № 141).
10. Акт проверки качества огнезащитной обработки (ООО «Каскад», акт от 23.06.2014).
11. Акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода. (ИП Остапенко В.И., акт от 14.05.2014).
12. Акт проверки работоспособности автоматических установок пожаротушения и сигнализации. (ООО «Каскад», акт от 20.06.2014).
13. Акт проверки работоспособности системы оповещения людей о пожаре, договор на обслуживание. (ООО «Каскад», акт от 20.06.2014).
14. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. (утверждены руководителем).
15. Паспорта на огнетушители (Имеются).
16. Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (Имеется).

17. Акт проверки работоспособности противопожарных дверей. (Акт от 18.06.2014).

Имеется положительное заключение экспертизы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Исполнитель: ООО НТЦ «Пожарная безопасность», срок действия 31.05.2013 – 31.05.2016.

**б) выявлены нарушения в содержании документов:**

1. Журнал проведения испытания и перезарядки огнетушителей не прошит, не пронумерован.

2. Инструкциям по действиям дежурного и обслуживающего персонала на случай возникновения пожара не присвоены номера.

**Предлагаемые меры по результатам проведения проверки:**

1. Журнал проведения испытания и перезарядки огнетушителей пронумеровать и прошить. Срок 10.11.04.2014г.

2. Инструкциям по действиям дежурного и обслуживающего персонала на случай возникновения пожара присвоить номера. Срок 10.11.04.2014г.

Проверку провела:  Винера Риваевна Тур

Со справкой ознакомлена, один экземпляр получила на руки,

заведующий  Светлана Александровна Старинова

